


Rb 1 CY10zž UZEMNĚNÍ (⊕)
PEN→PE/N
UZEMNĚNÍ PŘEP. OCHRAN

Rb 1	OC/PLASTOVÝ ROZVADĚČ 4-řady po 12 modulech, typový např. Eaton INSTALACE POD OMÍTKU, PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY HOREM
Krytí Proudová soustava	IP 30 / IP 20 3+PEN, 50Hz, 231/400V, TN-C-S
Ochrana neživých částí před nebezpeč. dotykem	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PŘECHOD NA SOUSTAVU TN-S V ROZVADĚČI Rb 1	

PROJEKTANT		PROJEKTANT SPECIALISTA		<div> PROJEKCE ŠAFÁŘIKOVA 277, MLADÁ BOLESLAV</div>	
		Petr Odnoha IČO 620 10 093 17. listopadu 1284, 293 01 Mladá Boleslav m>775135151 t>326735391 e>odnoha@prozis.cz			
KRAJ:	Středočeský	STAVEBNÍ ÚŘAD:	Mnichovo Hradiště	DATUM:	12/2016
INVESTOR:	Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. č.p.1, 29501 Mnichovo Hradiště			STUPEŇ:	DPS
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce bytu v 1.patře domu č.p.239 Masarykovo nám., Mnichovo Hradiště		MĚŘÍTKO: 1:50			
		ZAK. ČÍSLO:			
		FORMÁT: 2A4			
OBSAH VÝKRESU: ELEKTROINSTALACE - CELKOVÉ SCHEMA				ELEKTROINSTALACE	
				PROFESE: D1.4.3	ČÍSLO VÝKRESU: 2