


RE ROZVADĚČ ATYP. – STÁVAJÍCÍ INSTALACE POD OMÍTKU, PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY HOREM	
Krytí	IP 40 / IP 20
Proudová soustava	3+PEN, 50Hz, 231/400V, TN-C-S
Ochrana neživých částí před nebezpeč. dotykem	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PŘECHOD NA SOUSTAVU TN-S V ROZVADĚČI Rb1	

PROJEKTANT	PROJEKTANT SPECIALISTA		
	Petr Odnoha IČO 620 10 093 17. listopadu 1284, 293 01 Mladá Boleslav m>775135151 t>326735391 e>odnoha@prozis.cz		
KRAJ: Středočeský	STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště	DATUM:	12/2016
INVESTOR: Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. č.p.1, 29501 Mnichovo Hradiště		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV AKCE: <b>Rekonstrukce bytu v 1.patře domu č.p.239 Masarykovo nám., Mnichovo Hradiště</b>		MĚŘÍTKO:	–
		ZAK. ČÍSLO:	
		FORMÁT:	2A4
OBSAH VÝKRESU: <b>ELEKTROINSTALACE - CELKOVÉ SCHEMA</b>		ELEKTROINSTALACE	
		PROFESE: <b>D1.4.3</b>	ČÍSLO VÝKRESU: <b>1</b>