



STÁVAJÍCÍ OBJEKT ŠKOLKY

STÁVAJÍCÍ OBJEKT ŠKOLKY

2x PŘECHODOVÁ SPOJKA NA DN40
NAPOJENO NA POTRUBÍ 42x1,5+IZOL
1x UZÁVĚR KU40, RRV DN40
2x UZÁVĚR KU10 + ZÁTKA PRO VYPOUŠTĚNÍ
2x KONTROLNÍ TEPLOMĚR
INSTALACE V PŘEDÁVACÍ STANICI

TRASA VEDENÁ V KANÁLU
POD PODLAHOU
STÁVAJÍCÍ OBJEKT

2x PŘECHODOVÁ SPOJKA NA DN40
NAPOJENO NA POTRUBÍ 42x1,5+IZOL
2x UZÁVĚR KU40
2x UZÁVĚR KU10 + ZÁTKA PRO VYPOUŠTĚNÍ
2x KONTROLNÍ TEPLOMĚR
INSTALACE POD POKLOPKY V PODLAŽE
TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA
PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ
50/40,8/4,6
TEPLOTNÍ ODOLNOST 95°C
VNĚJŠÍ PRŮMĚR OPLÁSTĚNÍ Ø200
IZOLACE PEX PĚNA
CHRÁNIČKA OPLÁSTĚNÍ PE-HD

TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA
PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ
50/40,8/4,6
SIGNALIZAČNÍ VODIČ NAD POTRUBÍM IZOLOVANÝ Cu 2,5
(cca 35 m DÉLKY, ZAMĚŘENO PŘI REALIZACI)

PŘÍPOJKA NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍHO KANÁLU
TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA PŘEDÁVACÍ STANICI
CHRÁNIČKA Ø300 (Z VLÁKNITÉHO CEMENTU)
UTĚSNĚNÍ PROSTUPU
např. POUŽITÁ SMRŠŮVACÍ MANŽETA

PŘÍPOJKA PŘES ZÁKLADY PRO
CHRÁNIČKA Ø300 (Z VLÁKNITÉHO CEMENTU)
UTĚSNĚNÍ PROSTUPU
např. POUŽITÁ SMRŠŮVACÍ MANŽETA

NOVÝ OBJEKT ŠKOLKY

PŘÍPOJKA VYTÁPĚNÍ - SO 05
PŮDORYS

PAVILÓN MŠ - ULICE JASELSKÁ
MNICHOVO HRADIŠTĚ

anitas

projektční atelier

ANITAS s.r.o. Turnovská 21
IČO:257 55 668 295 01 Mnichovo Hradiště
DIČ:CZ 257 55 668 tel./fax.: 326 774 215

zodpovědný projektant:

Ing. E.Kadlec

dokumentaci vypracoval:

Ing. E.Kadlec

MÍSTO STAVBY:
MNICHOVO HRADIŠTĚ
STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště
Středočeský
INVESTOR:
Město Mnichovo Hradiště
Masarykovo nám. 1
295 01 Mnichovo Hradiště

MĚŘÍTKO	1:100	ZAK.ČÍSLO ČÍSLO PARÉ 37. 8
FORMÁT		
ÚČEL	DPS	
DATUM	II/17	
ČÁST	D.1.4.d	
Č.VÝKRESU	02	