


PŮDORYS 1.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.N.P. :

Účel místnosti	Podl. m²	Lx
101 Vstupní chodba	13,13	100
102 Šatna	29,22	200
103 WC učitelé	6,25	150
104 Sprchy učitelé	1,53	150
105 Výdejna	21,85	300
106 Technická místnost	4,67	200
107 Koupelna dětí	18,97	200
108 Sklad lážek	7,03	100
109 Kancelář/šatna	10,61	500
110 Koupelna dětí	23,24	200
111 Herna dětí	122,71	300
112 Sklad pomůcek	9,34	100

121 Šatna	25,50	200
122 Chodba	17,88	100



EL. PODLAHOVÉ TOPENÍ  
např. – DEVIcomfort, 100W/m2




REGULÁTOR PODLAHOVÉHO TOPENÍ  
např. – DEVireg 532 s prostor. a podlah. čidlem



TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ SE SIGNALDOUTN.



VZD. 2  
VENTILÁTOR, 120W/230V  
spíná v pravidelných intervalech  
na 10min./1x za hodinu



DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

<b>anitas</b> projektová a stavební firma		<b>ELEKTROINSTALACE 1.NP-TOPENÍ, VZDUCHOT.</b>	
ANITAS s.r.o. IČO: 257 35 688 DIČ: CZ 257 35 688 Ing. Tomáš Rakouský dokumentaci vypracoval: Michal Beneš		MÍSTO STAVBY: Mnichovo Hradiště STAVBYTEL: ÚŘAD: Mnichovo Hradiště Město Mnichovo Hradiště Masarykovo nám. 1 255 01 Mnichovo Hradiště	
Tunovská 21 255 01 Mnichovo Hradiště tel./fax: 326 774 215		MĚŘÍTKO 1:50 FORMÁT A4 DATUM 5.4.17 ČÁST DLA ČVÝKRESU 12	
ZAK.ČÍSLO 127 ČÍSLO PARÉ			