



- potrubí teplé vody Cu 28x1,5 - 15x1  
spojované svařováním natvrdo  
potrubí vedeno v drážkách zdiva a v podlaže  
izlováno proti ztrátě tepla izolační trubici 20 mm
- cirkulační potrubí Cu 22x1,5  
spojované svařováním natvrdo  
potrubí vedeno v drážkách zdiva a v podlaže  
izlováno proti ztrátě tepla izolační trubici 20 mm
- potrubí studené vody Cu 28x1,5 - 18x1  
spojované svařováním natvrdo  
potrubí vedeno v drážkách zdiva a v podlaže  
izlováno proti ztrátě tepla izolační trubici 6 mm
- Rozvod požární vody OC pozink DN25
- Rozvod TV 37°C

- Vyl. - baterie směšovací nástěnná páková
- M - myčka nádobí
- WC-D - dětský klozet spodní vývod  
s automatickým splachováním infra
- Sp - nástěnná směšovací baterie sprchová
- D - stojánková směšovací baterie páková  
dřez jednoduchý
- U1 - stojánková směšovací baterie páková  
umyvadlo 55 cm
- U1 - stojánková baterie páková  
dětské umyvadlo 39 cm
- DD - nástěnná směšovací baterie páková  
dřez dvojité
- WC kombi klozet spodní vývod
- TRV - termoregulační ventil

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
<div><div>anitas</div><div>projekční atelier</div></div> <div>ANITAS s.r.o. Turnovská 21 IČO: 257 55 668 295 01 Mnichovo Hradiště DIČ: CZ 257 55 668 tel./fax.: 326 774 215 zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Rakouský dokumentaci vypracoval: Roman Rakouský</div>	D.1.4. ZT Zdravotníka PŮDORYS 1.NP - ROZVODY VODY		MÍSTO STAVBY: Mnichovo Hradiště	
	PAVILÓN MŠ - ULICE JASELSKÁ Mnichovo Hradiště		MĚŘÍTKO 1:50	ZAK.ČÍSLO 10 /17
	STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště Středočeský		FORMÁT 6A4	ČÍSLO PARÉ 10 /17
	INVESTOR: Město Mnichovo Hradiště Masarykovo nám. 1 295 01 Mnichovo Hradiště		ÚČEL DPS	DATUM II/17
			ČÁST D.1.4.ZT	Č. VÝKRESU 01