



- 1 ODVODNÍ VENTILÁTOR POD STROPEM
Vo 500 m3/hod, 100 Pa
EL.PŘÍKON 120W/230W
1x ZPĚTNÁ Klapka TĚSNÁ, MANŽETY
ZAPNUTO V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH
NASTAVENÍ ČASOVÉHO SPINÁČE
MONTÁŽ KOORDINOVÁNA S OHLEDEM
NA STÁVAJÍCÍ INSTALACE
REGULACE NASTAVENÍ OTÁČEK min. 0-50-100% VÝKONU
- 2 ODVODNÍ VENTILÁTOR POD STROPEM
Vo 600 m3/hod, 150 Pa
EL.PŘÍKON 120W/230W
1x ZPĚTNÁ Klapka TĚSNÁ, MANŽETY
ZAPNUTO V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH
NASTAVENÍ ČASOVÉHO SPINÁČE
DOPLNĚNO RUČNÍ TLACÍTKO SEPNUTÍ
+ DOBEHOVÝ ČASOVÝ SPINÁČ CHODU
REGULACE NASTAVENÍ OTÁČEK min. 0-50-100% VÝKONU

- 3 ODVODNÍ VENTILÁTOR POD STROPEM
Vo 600 m3/hod, 150 Pa
EL.PŘÍKON 120W/230W
1x ZPĚTNÁ Klapka TĚSNÁ, MANŽETY
ZAPNUTO RUCNIM SPINÁČEM
REGULACE NASTAVENÍ OTÁČEK min. 0-50-100% VÝKONU
- 4 ODVODNÍ VENTILÁTOR POD STROPEM
Vo 600 m3/hod, 150 Pa
EL.PŘÍKON 120W/230W
1x ZPĚTNÁ Klapka TĚSNÁ, MANŽETY
ZAPNUTO V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH
NASTAVENÍ ČASOVÉHO SPINÁČE
DOPLNĚNO RUČNÍ TLACÍTKO SEPNUTÍ
+ DOBEHOVÝ ČASOVÝ SPINÁČ CHODU
REGULACE NASTAVENÍ OTÁČEK min. 0-50-100% VÝKONU
- 5 ODVODNÍ VENTILÁTOR POD STROPEM
Vo 680 m3/hod, 150 Pa
EL.PŘÍKON 120W/230W
1x ZPĚTNÁ Klapka TĚSNÁ, MANŽETY
ZAPNUTO V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH
NASTAVENÍ ČASOVÉHO SPINÁČE
REGULACE NASTAVENÍ OTÁČEK min. 0-50-100% VÝKONU

101	Vstupní chodba
102	Šatna
103	WC učitelé
104	Sprchy učitelé
105	Výdejna
106	Technická místnost
107	Koupelna dětí
108	Sklad lůžek
109	Kancelář/šatna
110	Koupelna dětí
111	Herna dětí
112	Sklad pomůcek
121	Šatna
122	Chodba

2x
NASTĚNÝ VENTILÁTOR POD STROPEM
Vo 50 m3/hod, Pext 30 Pa
EL.PŘÍKON 30W/230W
ZPĚTNÁ Klapka TĚSNÁ, MANŽETA
ZAPNUTO V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH
DLE NASTAVENÍ ČASOVÉHO SPINÁČE CHODU

2x
ŽALUZIE NA FASÁDĚ
SE SÍTEM 125x125
RAL DLE FASÁDY

ZAŘÍZENÍ Č.3

anitas
projektční atelier

ANITAS s.r.o.
IČO:257 55 668
DIČ:CZ 257 55 668
zodpovědný projektant:
Ing. E.Kadlec
dokumentaci vypracoval:
Ing. E.Kadlec

Turnovská 21.
295 01 Mnichovo Hradiště
tel./fax.: 326 774 215

VZDUCHOTECHNIKA
PŮDORYS 1.NP

PAVILÓN MŠ - ULICE JASELSKÁ
MNICHOVO HRADIŠTĚ

MÍSTO STAVBY:
MNICHOVO HRADIŠTĚ
STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště
Středočeský
INVESTOR:
Město Mnichovo Hradiště
Masarykovo nám. 1
295 01 Mnichovo Hradiště

MĚŘÍTKO	1:75	ZAK.ČÍSLO ČÍSLO PARÉ
FORMÁT		
ÚČEL	DPS	
DATUM	II/17	
ČÁST	D.1.4.b	
Č.VÝKRESU	02	