



Stávající světelný bod č. 38/3/G:  
 - výměna stávající svorkovnice pro tři kabely  
 - připojení kabelu AYKY 4\*16 (nyní nezapojovat)  
 - napojení bude využito jako rezerva

Stávající světelný bod č. 07/10/D:  
 - výměna stávající svorkovnice pro tři kabely  
 - připojení kabelu AYKY 4\*16  
 - nová trasa VO bude napájena ze zapínacího místa "D"

**POZNÁMKA:**  
 světelné místo E  
 - stožár bezpečnostový výstupový sadový K4 / žárovky zinkované - nátěr tmavě šedý (antracit)  
 - venkovní LED svítidlo pro veřejné osvětlení EKO-LED 40 Zeus / nastavitelné na 30W / regulace pomocí vestavěných astronomických hodin / s možností nastavení úhlu světelného toku  
 světelné místo E1  
 - stožár bezpečnostový výstupový sadový K6 / žárovky zinkované - nátěr tmavě šedý (antracit)  
 - výložník rovný L1260-300/120 / žárovky zinkované - nátěr tmavě šedý (antracit)  
 - venkovní LED svítidlo pro veřejné osvětlení EKO-LED 40 Zeus / nastavitelné na 30W / regulace pomocí vestavěných astronomických hodin / s možností nastavení úhlu světelného toku  
 kabelová trasa  
 - kabel AYKY J4\*16 vložit do kabelové chráničky KD 08050 BC a uložit do výkopu 70cm hluboko do písečného lože  
 trasa uzemnění  
 - všechny stožáry světelných mířů propojit zemním vodičem AIFe Ø 10mm

Stávající světelný bod č. 07/10/D:  
 - výměna stávající svorkovnice pro tři kabely  
 - připojení kabelu AYKY 4\*16  
 - nová trasa VO bude napájena ze zapínacího místa "D"

VYPRACOVAL A. Kučera	ODP. PROJ. PROFESE J. Kučera	KONTROLA 2. 19/17	ODP. PROJ. STAVBY J. Kučera	252
OKRES: Město Mníchovo Hradiště				255/1
INVESTOR: Město Mníchovo Hradiště				255/1
VO lesopark				255/1
Místo stavby: Mníchovo Hradiště lesopark				255/1
VEREJNÉ OSVĚTLENÍ				255/1
FORMÁT		A2		
DATUM		26.06.2017		
STUPĚŇ		POUS 5.7		
HERITKO		1500		
ZAK. ČÍSLO:		C.VYKRESU		
16/19				