



**Stávající světelný bod č. 38/3/G :**  
 - propojení s trasou "G"  
 - výměna stávající svorkovnice pro tři kabely  
 - připojení kabelu AYKY 4\*16 (nyní nezapojovat)  
 - propojení bude sloužit jako rezerva

**Stávající světelný bod č. 07/10/D :**  
 - přípojná místa pro osvětlení lesoparku  
 - výměna stávající svorkovnice pro tři kabely  
 - připojení kabelu AYKY 4\*16  
 - nová trasa VO bude napájena ze zapínacího místa "D"

**POZNÁMKA :**  
 světelné místo E  
 - stožár bezpečnostní třístupňový K4 / žárové zinkovaný + nátěr tmavě šedý (antracit)  
 - venkovní LED světlo pro veřejné osvětlení EKO-LED 40 Zeus / nastavitelná na 35W / regulace pomocí vestavěných astronomických hodin / s možností nastavení úhlu světelného toku  
 světelné místo E1  
 - stožár bezpečnostní třístupňový K6 / žárové zinkovaný + nátěr tmavě šedý (antracit)  
 - výložník rovný U02/60-300/120 / žárové zinkovaný + nátěr tmavě šedý (antracit)  
 - venkovní LED světlo pro veřejné osvětlení EKO-LED 40 Zeus / nastavitelná na 35W / regulace pomocí vestavěných astronomických hodin / s možností nastavení úhlu světelného toku  
 kabelová trasa  
 - kabel AYKY J4\*16 vložit do kabelové chráničky KD 09050 BC a uložit do výkopu 70cm hluboko do pítkového lože  
 trasa uzemnění  
 - všechny stožáry světelných míst propojit zemnicím vodičem AlFe Ø 10mm

VYPRACOVAL J. Kučera	DOP.PROJ.PROFESE J. Kučera	KONTROLOVAL 255/1	DOP.PROJ.SAVBY J. Kučera
OKRES:	OBEC:	256	
INVESTOR: Město Mnichovo Hradiště	250 lesopark		
250	257	místo stavby : Mnichovo Hradiště- lesopark	
FORMÁT	A2	DATA	26.06.2017
STUPEN	DUS	MERITKO	1:500
ZAK.ČÍSLO:	ARCHIVNÍ ČÍSLO	C.VYKRESU	
16/19		16/19	