



Spotřebič
PK–plynový kotel, kondenzační
např. Junkers, typ ZSB 24–1DE
(Cerapur Comfort)
Výkon=24kW
Q=2,60m³/h; 230V/50Hz
Spotřebič kat. "C"
Odvod spalin přes obvodovou
stěnu (ø60/100mm)

Legenda:
2xBP–stávající nika a
bytové plynoměry nad sebou
PK–závěsný kotel (Ex–tl.
nádob UT)
Os–odvod spalin
OV–ohřívač TV

Domovní plynovod se realizuje dle ČSN EN 1775, TPG 704 01.
Odvod spalin dle ČSN 75 4201. Při montáži dodržet předpisy
ČÚBP a ČBÚ 21/79Sb. (ve znění č.554/90Sb.), ČÚBP 85/78Sb.
18/87Sb. a montážní návody, postupy výrobců a dodavatelů.

PROJEKTANT: PETR JEDLIČKA, Jiráskova 970 295 01 Mnichovo Hradiště IČ:290 10 861 ČKAIT–0007043	PROJEKTANT–HIP:	SEWAGA s.r.o., Jiráskova 970 295 01 Mnichovo Hradiště IČ: 290 10 861 tel. 606 434 895 e–mail: sewaga@seznam.cz
KRAJ: Středočeský	STAV.ÚŘAD Mnichovo Hradiště	DATUM: XI/2016
INVESTOR: Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. čp.1, 295 01 Mn. Hradiště		STUPEŇ: DSP
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce bytu v 1.patře domu čp.239 Masarykovo nám., Mnichovo Hradiště		MĚŘÍTKO: 1:50
		ZAK. ČÍSLO: 32/16
		FORMÁT: 3x A4
OBSAH VÝKRESU: ZTI–PLYNOVOD 1.NP		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1–ZTI–č.4