

Voda je život, chraňme ji! ®

Ing. Jaroslav Vaněk  
Horní Libchava 46  
471 11 Horní Libchava

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka  
402/19/Ko

Vyřizuje/linka  
Kozlová/252

Ml. Boleslav  
11.4.2019

### Mnichovo Hradiště, revitalizace Masarykova náměstí

#### – vyjádření ke stavebnímu povolení

inv.: Město Mnichovo Hradiště

V místě plánované stavby **dojde ke styku** s vodovodem a kanalizací ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s.

- Před realizací stavby si investor objedná vytyčení našeho zařízení u provozu VaK – vodovodu v Mnichově Hradišti (pan Marek, tel. 326 771 014, amarek@vakmb.cz) a kanalizace Mladé Boleslavi – Podlázkách (pan Eckert, tel. 326 376 206, jeckert@vakmb.cz).

Upozorňujeme, že v současné době probíhá výměna vodovodu a kanalizace. Investorem stavby je naše a.s. Navržené trasy sítí je nutno respektovat. Z tohoto důvodu je nutná koordinace při vysazování odboček pro uliční vpusti.

- Kontaktní osobou za naši společnost ohledně investičních akcí je vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic Ing. Kafluk, tel. 326 376 215, mkafluk@vakmb.cz).

Dle §23, odst. 3 a 5 zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je **ochranné pásmo vodovodu a kanalizace** (DN < 500mm - 1,5m, DN > 500mm – 2,5m, DN > 200mm a hl. >2,5m +1,0m) na obě strany od líce potrubí. Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru včetně inž.sítí, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu **lze jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace, popřípadě provozovatele.**

#### Revitalizace náměstí

Napojení vodního prvku a pítka bude provedeno za vodoměrem stávající vodovodní přípojky pro Městský úřad, vypouštění vody z okruhu bude provedeno vsakem k zeleni.

V rámci revitalizace dojde také k napojení dešťových svodů několika domů do kanalizace.

Při předání staveniště bude provedena kontrola provozuschopnosti vodárenských armatur, před kolaudací požadujeme přizvání k revizi a opětovné kontrole vod. uzávěrů.

Při změně nivelety požadujeme úpravu objektů na vodovodním řadu a kanalizační stoce podle nově zvolené nivelety. Způsob úpravy poklopů bude zhotovitelem stavebních prací s námi předem projednán.

Pokud by během výstavby došlo k zanesení šachet nečistotami, musí dojít k vyčištění šachet a proplachu potrubí. Nesmí dojít k výraznému snižování nebo zvyšování krytí našeho zařízení.

Telefon: 326 376 111  
provolba 326 376 xxx  
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz  
URL: www.vakmb.cz