

Ing. Jaroslav Vaněk
Horní Libchava 46

471 11 Horní Libchava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
Jin/73/1103033624/19

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. V. Jindřich/ 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Mělník/ 13. 03. 2019

Vyjádření k záměru stavby „Revitalizace Masarykova nám. v Mnichově Hradišti“ pro účely stavebního řízení.

Souhlasíme se záměrem výše uvedené stavby za předpokladu splnění následujících podmínek:

Stavbou bude respektováno energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., na které se vztahuje ustanovení Zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění §46 ochranná pásma.

- Umístění prvků městského mobiliáře, dopravního značení a výsadby stromů bude mimo zájmové území ochranného pásma

Součástí projektové dokumentace musí být zakres energetického zařízení a sdělení k existenci sítí, které obsahuje podmínky při střetu s energetickým zařízením. Vyjádření získáte elektronicky na adrese <https://geoportal.cezdistribuce.cz>.

- Aktuálnost poskytnutých údajů bude nově zakreslena do projektové dokumentace

Při střetu ochranného pásma výše uvedenou stavbou musí být rovněž doložen souhlas s umístěním stavby, povolení činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení, které bude nedílnou součástí našeho souhrnného stanoviska ke shora uvedené stavbě.

Při realizaci stavby zároveň nutno dodržet podmínky i výše uvedených vyjádření/stanovisek.

Zemními pracemi nesnižovat hloubku uložení kabelových rozvodů, nesmí být poškozena uzemňovací soustava nebo ovlivněna stabilita nadzemních částí.

Upozorňujeme rovněž, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v našem majetku (např. přírodní vedení k odběratelům).

Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

V případě, že stavba zasáhne do stávajícího energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., je bezpodmínečně nutné včas požádat v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb. o přeložku zařízení distribuční soustavy.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Č: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | záložní adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Pokud v průběhu stavby bude zjištěno nevidované zařízení, práce okamžitě přerušte a tuto skutečnost nahlase na naši kontaktní linku č. 800 850 860.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví.

S pozdravem

Bc. Vítězslav Jindřich
Hlavní technik SEM | oddělení SEM Sítě Střed
ČEZ Distribuce, a. s.