



LEGENDA :

- trasa projektovaného veřejného osvětlení
- trasa kabelového vedení ČEZ
- trasa plynovodu
- trasa vodovodu
- trasa kanalizace
- trasa elektronických komunikací

POZNÁMKA :

světelné místo D1 - D10
 - stožár a svítidlo do památkové zóny
 venkovní LED svítidlo IGUZZINI CANBERA 30,9W nastavit na 9,3W,
 bezpečnostní třístupňový sadový stožár K4 / žárově zinkovaný,

světelné místo D11
 - výložník a svítidlo do památkové zóny
 venkovní LED svítidlo IGUZZINI CANBERA 30,9W nastavit na 9,3W,
 výložník IGUZZINI připevnit na ohradní zeď

kabelová trasa
 - kabel CYKY J4*16 vložít do kabelové chráničky KD 09050 BC a uložit do výkopu 70cm hluboko do pískového lože

trasa uzemnění
 - všechny stožáry světelných míst propojit zemnicím vodičem FeZn Ø 10mm

Zapínací místo G
 - zažádat o změnu charakteristiky hlavního jističe před elektroměrem z "B" na "C"

Proudová soustava 3+PEN / AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem
 - živých částí: polohou, dvojitou izolací, krytem
 - neživých částí: automatickým odpojením od zdroje, uzemněním

Vnější vlivky dle PNE 33 0000-2: AA8, AB8, AD4, AF2, AN3, AQ3
 Prostor VI. - NEBEZPEČNÝ

Stávající rozvodnice pro nasvícení zámku :
 - přípojné místo pro rozšíření VO
 - v rozvodnici provést úpravu pro napojení dalšího kabelového vývodu
 - připojení kabelu CYKY 4*16
 - nová trasa VO bude napájena ze stávajícího zapínacího místa v areálu zámku

síť : TN-C ~ 50Hz 400/230V

VYPRACOVAL J. Kučera	ODP.PROJ.PROFESE J. Kučera	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	ELEKTRO PROJEKT Jaroslav Kučera Šlikova 671 295 01 Mnichovo Hradiště
OKRES: Mladá Boleslav		ST.ÚŘAD: Mnichovo Hradiště		
INVESTOR: město Mnichovo Hradiště				
Rozšíření VO pod zámeckou zdí				
místo : Mnichovo Hradiště, parc.č. 2343				FORMAT BA4 DATUM 08 / 2019 STUPEN MERITKO 1:500 ZAK.CÍSLO: 18/12 ARCHIVNÍ ČÍSLO
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ-CELKOVÁ SITUACE				C.VYKRESU 18/12/01