

POZNÁMKY:

Napěťová soustava:

3NPE~50 Hz 400/230V, TN-S
1NPE~50 Hz 230V TN-S

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

Základní ochranná opatření (před dotykem živých částí):

Izolaci živých částí
přepážkami kryty

Ochranná opatření při poruše (před dotykem neživých částí):

Normální - automatickým odpojením od zdroje
Doplňena - ochranným pospojováním

- ochranným pospojováním
- proudovým chráněním

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3

- prostory stanoveny jako normální
- umývací prostor umyvadla dle ČSN 2130 ed.3

Kabelové trasy v místnostech budou vedeny v podhledech či SDK
příčkách, přírodní kabely povrchové v lištách.

Kabely síťové i datové budou použity bezhalogenové (B2ca-s1-d1-a1).

Další informace jsou uvedeny v technické zprávě, která tvoří nedílnou
součást této dokumentace.

Jakékoliv zjištěné nesrovnalosti v jednotlivých částech projektové
dokumentace je nutné okamžitě konzultovat s projektantem.

TABULKA MÍSTNOSTÍ:


č.:	místnost:	plocha:
2.01	wc muži	4,1 m2
2.02	wc ženy	3,9 m2
2.03	wc personál	1,5 m2
2.04	sklad plen	6,3 m2
2.05	sterilizace, úklid	3,8 m2
2.06	umývárna	1,9 m2

LEGENDA SVÍTIDEL:

A1	LED svítidlo; zapuštěné; 2100lm; 4000K; IP43; 20W
A2	LED svítidlo; zapuštěné; 3000lm; 4000K; IP43; 28W
NO	LED nouzové svítidlo; zapuštěné; IP20; 3W

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

	Spínač jednopólový; zapuštěný; řazení č. 1, 230V, 10A, IP40
	Přepínač sériový; zapuštěný; řazení č. 5, 230V, 10A, IP40
	Ovládač zapínací, zapuštěný, 230V, 10A, IP40 s orientační LED
	Snímač pohybu, 360°, IP54
	Vývod 230V
	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP40
	Zásuvka nástěnná s vypínačem, 400V, 16A, IP44
	Doplňkové ochranné pospojování
	Ekvipotencionální přípojnice
	Světelné rozvody
	Zásuvkové obvody
	Sdružená kabelová trasa, elektroinstalační lišta



± 0.000 = 242,50 m.n.m. BpV

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

<div>STIBOS</div> <div>projektční atelier</div>				<div>STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ OBJEKTU Č.P. 500 V MNICHOVĚ HRADIŠTI</div>			
<div>PŮDORYS 2.NP - OSVĚTLENÍ, ZÁSUVKY</div>							
<div>ANITAS s.r.o. IČO: 257 55 668 DIČ: CZ 257 55 668</div> <div>Turnovská 21 295 01 Mníchovo Hradiště tel./fax.: 326 774 215</div> <div>zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Rakouský</div> <div>dokumentaci vypracoval: Martin Garnek</div>		MÍSTO ST.: parcelní č. 1191 v KÚ Mníchovo Hradiště		MĚŘÍTKO		1:50	ZAK ČÍSLO -/20
		STAVEBNÍ ÚŘAD: Mníchovo Hradiště KRAJ: Středočeský		FORMÁT		A3	
		INVESTOR:		ÚČEL		DSP	
		Město Mníchovo Hradiště Masarykovo náměstí 1 295 01 Mníchovo Hradiště		DATUM		08/20	
				Č.výkRESU		202	Č. PARÉ

projektční atelier

ANITAS s.r.o.
IČO: 257 55 668
DIČ: CZ 257 55 668

Turnovská 21
295 01 Mníchovo Hradiště
tel./fax.: 326 774 215

zodpovědný projektant:

Ing. Tomáš Rakouský

dokumentaci vypracovali:

Martin Garnek