



- ④ –ODVODNÍ VENTILÁTOR V PODHLEDU  
Vo=230m³/h  
EL.PŘÍKON 60W/230V  
ZAPNUTO SE SVĚTLEM (m.č.103)+ V AUTOMATICKÉM REŽIMU  
PRAVIDELNÉ PROVĚTRÁVÁNÍ DLE ČASOVÉHO SPINAČE  
NA VÝTLAKU ZPĚTNÁ KLAPKA TĚSNÁ, PRUŽNÉ MANŽETY  
MONTÁŽ KOORDINOVÁNA S OSVĚTLENÍM  
INSTALACE VZT SESTAVY V PODHLEDU  
REVIZNÍ PŘÍSTUP  
VZT NA VÝTLAKU TEPELNĚ IZOLOVÁNO  
DOBĚHOVÉ ČIDLO CHODU
- ⑤ –ODVODNÍ VENTILÁTOR V PODHLEDU  
Vo=260m³/h  
EL.PŘÍKON 60W/230V  
ZAPNUTO TLAČÍTKEM (m.č.104,105)+ V AUTOMATICKÉM REŽIMU  
PRAVIDELNÉ PROVĚTRÁVÁNÍ DLE ČASOVÉHO SPINAČE  
NA VÝTLAKU ZPĚTNÁ KLAPKA TĚSNÁ, PRUŽNÉ MANŽETY  
MONTÁŽ KOORDINOVÁNA S OSVĚTLENÍM  
INSTALACE VZT SESTAVY V PODHLEDU  
REVIZNÍ PŘÍSTUP  
VZT NA VÝTLAKU TEPELNĚ IZOLOVÁNO  
DOBĚHOVÉ ČIDLO CHODU
- ① –NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR OSAZENÝ  
POD STROPEM Vo=150m³/h  
EL.PŘÍKON 40W/230V  
ZAPNUTO RUČNÍM TLAČÍTKEM + V AUTOMATICKÉM REŽIMU  
PRAVIDELNÉ PROVĚTRÁVÁNÍ DLE ČASOVÉHO SPINAČE  
NA VÝTLAKU ZPĚTNÁ KLAPKA TĚSNÁ  
DOBĚHOVÉ ČIDLO CHODU

**anitas**  
projekční atelier

ANITAS s.r.o. Turnovská 21  
IČO:257 55 668 295 01 Mnichovo Hradiště  
DIČ:CZ 257 55 668 tel./fax.: 326 774 215  
zodpovědný projektant:  
Ing. Tomáš Rakouský  
dokumentaci vypracoval:  
Ing. Eduard Kadlec

STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ  
OBJEKTU Č.P.500 V MNICHOVĚ HRADIŠTI

VZDUCHOTECHNIKA  
PŮDORYS 1.NP

MÍSTO STAVBY: parc. č.1191 k. ú. Mnichovo Hradiště	MĚŘÍTKO	1 : 75	ZAK.ČÍSLO
STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště	FORMÁT		
KRAJ: Středočeský	ÚČEL	DSP	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR: Město Mnichovo Hradiště Masarykovo náměstí 1 295 01 Mnichovo Hradiště	DATUM	07/20	
	ČÁST	D.1.4.	
	Č.VÝKR.	01-VZT	