

POZNÁMKY:

Napětíová soustava:

3NPE~50 Hz 400/230V, TN-S
1NPE~50 Hz 230V TN-S

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3

- prostory stanoveny jako normální

Základní ochranná opatření (před dotykem živých částí):

přepážkami kryty

Ochranná opatření při poruše (před dotykem neživých částí):

Doplňená - ochranným pospojováním

- proudovým chráničem

Č.:	místo:
-----	--------

plocha:

1.01 umývárna

8,5 m2

1.02 sterilizac

5,0 m2

1.03 wc Zámě

3,4 m2

1.04 WC ženy

4.5 m²

1.05 W/C muži

4.6 m²




1 06	sklad čist
------	------------

20 m?

1:00	sklad šn
1:07	sklad šn

20 m?

LEGENDA SVÍTIDEL:

	A1	LED svítidlo; zapuštěné; 2100lm; 4000K; IP43; 20W
	A2	LED svítidlo; zapuštěné; 3000lm; 4000K; IP43; 28W
	NO	LED nouzové svítidlo; zapuštěné; IP20; 3W

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

Spínač jednodólový, zapuštěný, řazení č. 1, 230V, 10A, IP40

Přepínač sériový, zapuštěný, řazení č. 5, 230V, 10A, IP40

Ovládač zapínací, zapuštěný, 230V, 10A, IP40
s orientační LED

Snímač pohybu, 360°, IP54

Vývod 230V

Zásuvka jednonásobná 230V/16A, zapuštěná, IP40

Zásuvka nástěnná s vypínačem, 400V, 16A, IP44


Doplňkové ochranné pospojování

Ekvipotenciální přípojnice

Světelné rozvody

Zásuvkové obvody

Sdružená kabelová trasa, elektroinstalační lišta

 $\pm 0.000 = 242,50 \text{ m.n.m. BpV}$

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

<div>STALBOSS</div> <div>projekční atelier</div>		STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ OBJEKTU Č.P. 500 V MNICHOVĚ HRADIŠTI			
		PŮDORYS 1.NP - OSVĚTLENÍ, ZÁSUVKY			
ANITAS s.r.o. IČO: 257 55 668 DIČ: CZ 257 55 668 zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Rakouský		Turnovská 21 295 01 Mnichovo Hradiště tel./fax.: 326 774 215			
dokumentaci vypracoval: Martin Garnek		MÍSTO ST.: parcelní č. 1191 v KU Mnichovo Hradiště	MĚŘÍTKO 1:50	ZAK.ČÍSLO -/20	
		STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště KRAJ: Středočeský	FORMÁT A3	Č. PARÉ	
INVESTOR: Město Mnichovo Hradiště Masarykovo náměstí 1 295 01 Mnichovo Hradiště		ÚČEL DSP	DATUM 08/20		
		Č.VÝKRESU 201			