ŘEZ A-A:



ŘEZ B-B:



KONSTRUKCE Č. 1 - PARKOVACÍ STÁNÍ				
DLAŽBA ZE ZATRAVŇOVACÍCH DLAŽDIC 150x300x80	ČSN 73 61311-1	80	mm	
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4/8	ČSN 73 6131	50	mm	
ŠTĚRKODRŤ ŠDA FRAKCE 8-16	ČSN 73 6126	150	mm	(90 Mpa)
ŠTĚRKODRŤ ŠDA FRAKCE 16-32	ČSN 73 6126	150	mm	(60 Mpa)
CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE		430	mm	(Pláň 45 Mpa)
KONSTRUKCE Č. 2 - DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK				
DLAŽBA Z BETONOVÝCH DLAŽDIC OBDÉLNÍK 100x200x60, BARVA PŘÍRODNÍ	ČSN 73 61311-1	60	mm	
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4/8	ČSN 73 6131	40	mm	
ŠTĚRKODRŤ ŠDA FRAKCE 0-63	ČSN 73 6126	150	mm	(60 Mpa)
CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE		250	mm	(Pláň 30 Mpa)
KONSTRUKCE Č. 3 - PŘEJEZD PŘES CHODNÍK				
DLAŽBA Z BETONOVÝCH DLAŽDIC OBDÉLNÍK 100x200x80, BARVA ČERVENÁ	ČSN 73 61311-1	80	mm	
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4/8	ČSN 73 6131	50	mm	
ŠTĚRKODRŤ ŠDA FRAKCE 0-63	ČSN 73 6126	250	mm	(70 Mpa)
CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE		380	mm	(Pláň 45 Mpa)
KONSTRUKCE Č. 4 - DRENÁŽ				
GEOTEXTILIE TYP A				
Štěrkodrť frakce 0-32	Šda	ČSN	100	mm
Obsyp drceným kamenivem 8-32	HDK	ČSN	200	mm
Drenáž DN 100 -PVC děrovaná				
Lože z písku nebo Štěrkodrti 0-22	Šda	ČSN	100	mm
Celkem			400	mm
KONSTRUKCE Č. 5 - OPRAVA KRYTU ASFALTOVÉ VOZOVKY				
ACO 11	ČSN EN 13108-1	40	mm	
SPOJOVACÍ POTŘIK EMULZNÍ	ČSN EN 12271	0	mm	
CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE		40	mm	(Pláň 45 Mpa)
KONSTRUKCE Č. 6 - ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘE				
DLAŽBA Z BETONOVÝCH DLAŽDIC OBDÉLNÍK 100x200x80, BARVA ŠEDÁ	ČSN 73 61311-1	80	mm	
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4/8	ČSN 73 6131	50	mm	
ŠTĚRKODRŤ ŠDA FRAKCE 0-63	ČSN 73 6126	150	mm	(90 Mpa)
ŠTĚRKODRŤ ŠDA FRAKCE 0-63	ČSN 73 6126	150	mm	(60 Mpa)
CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE		430	mm	(Pláň 45 Mpa)

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKLÍBA	ARCHITEKT PROJEKTU : –	VYPRACOVAL : ING. JIŘÍ ŠKLÍBA

Ing. Jiří Šklíba
autorizovaný projektant dopravních staveb
Bukovina 75,
511 01 Turnov
tel. : 776 058 380
mail : skliba@jirisklíba.cz

NÁZEV AKCE:
OPRAVA UL. PŘEMYSLOVA, MNICHOVO HRADIŠTĚ

ČÁST:
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO 100 - KOMUNIKACE

NÁZEV VÝKRESU:
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2x A4
DATUM	LEDEN 2025
ČÍSLO ZAKÁZKY	250101
MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: D.1.1