CHODNÍK

KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010 D2-D-1, pro TDZ CH, PIII				
DL	dlažba betonová	60 mm	ČSN 73 61 31	
L	ložná vrstva	30 mm	ČSN 73 61 31	
$Š D_B$	štěrkodrť	150 mm	ČSN 73 61 26	50 Mpa
	celkem	240 mm		
	zhutněná pláň		ČSN 73 61 33	30 Mpa

NOVÝ KRYT VOZOVKY

VOZOVKA			
ACO 11	asfaltový beton (50–70mm)	60 mm	ČSN 73 61 21
PS-E	spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze	0,5 kg/m2	ČSN 73 61 29

vyrovnávací vrstva ACP 11 40mm + spojovací postřik PS-E, odhad 1/3 plochy stávající i odfrézovaný povrch očistit, vyspravit
odfrézovat stávající povrch, odhad 1/3 plochy, průměrná tloušťka 30mm

VSAKOVACÍ A PARKOVACÍ PÁS

KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010 D2-D-1, pro TDZ O, PIII				
DL	dlažba vegetační (Kroso)	80 mm	ČSN 73 61 31	
L	ložná vrstva	40 mm	ČSN 73 61 31	
$Š D_B$	štěrkodrť	200 mm	ČSN 73 61 26	50 Mpa
	celkem	320 mm		
	zhutněná pláň		ČSN 73 61 33	30 Mpa



ŘEZ R2



KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010 D1-D-3, pro TDZ V, PIII

DL	dlažba betonová	80 mm	ČSN 73 61 31	
L	ložná vrstva	40 mm	ČSN 73 61 31	
MZK	mechanicky zpevněné kamenivo	200 mm	ČSN 73 61 26	140 Mpa
$Š D_B$	štěrkodrť	200 mm	ČSN 73 61 26	80 Mpa
	celkem	520 mm		
	zhutněná pláň		ČSN 73 61 33	45 Mpa

ZPOMALOVACÍ PRÁH



ŘEZ R3

NOVÁ VOZOVKA – (NAPOJENÍ HUSOVY NA TURNOVSKOU)

KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010 D1-N-1, pro TDZ V, PIII				
ACO 11	asfaltový beton	40 mm	ČSN 73 61 21	
PS-E	spojovací postřik z asf. emulze	0,25kg/m2	ČSN 73 61 29	
ACP 16+	asfaltový beton	60 mm	ČSN 73 61 21	
PS-E	spojovací postřik z asf. emulze	0,25kg/m2	ČSN 73 61 29	
MZK	mechanicky zpevněné kamenivo	150 mm	ČSN 73 61 26	130 Mpa
$Š D_B$	štěrkodrť	200 mm	ČSN 73 61 26	80 Mpa
	celkem	450 mm		
	zhutněná pláň		ČSN 73 61 33	45 Mpa

VJEZD

KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010 D2-D-1, pro TDZ O, PIII				
DL	dlažba betonová	80 mm	ČSN 73 61 31	
L	ložná vrstva	40 mm	ČSN 73 61 31	
$Š D_B$	štěrkodrť	200 mm	ČSN 73 61 26	50 Mpa
	celkem	320 mm		
	zhutněná pláň		ČSN 73 61 33	30 Mpa



ŘEZ R5

ULIČNÍ VPUSŤ





ŘEZ R4



ŘEZ R6

Seznam nejdůležitějších technický předpisů:

ČSN 73 6121	Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody
ČSN 73 6124-1	Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy
ČSN 73 6126-1	Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Provádění a kontrola shody
ČSN 73 6129	Stavba vozovek – Postřiky a nátěry
ČSN 73 6131	Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců
ČSN 73 6132	Stavba vozovek – Kationaktivní asfaltové emulze
ČSN 73 6133	Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

POZNÁMKA: TYP A BARVA DLAŽBY VIZ VÝKRES SITUACE



ŘEZ R1

Zodpovědný projektant: Ing. Z.Fiedler	Vypracoval: Ing. Z.Fiedler	**Ing. Zdeněk Fiedler** **Ostrá 210, 289 22 Lysá n. L.** **Tel. 603 829 220 E-mail: z.fiedler@centrum.cz** **IČ. 67615988 ČKAIT: 0010168 dat. schr.: my84da**	Paré:
Investor:	Město Mnichovo Hradiště		Datum: 06/2023
Místo:	Mnichovo Hradiště		Revize:
Stavba:	REKONSTRUKCE ULIC LOKALITY NA HABEŠI ETAPA 2a		Měřítko: 1:50 Stupeň: DVZ Číslo zakázky: 1912
Příloha:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		Č.přílohy: D2c