



# Legenda

Požární vodovod

OC. POZINK DN25

Stávající potrubí SV

- HUV– hlavní uzávěr vody
- KKV – Kulový kohout s vypouštěním
- PZK – Požární zpětná klapka pro oddělení požárního a pitného vodovodu, s ochrannou jednotkou BA
- VEŠKERÁ POTRUBÍ KANALIZACE A VODY BUDOU UPEVNĚNY KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM OBJÍMKAMI DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ
  - NA ROZVODY VODY (SV,TV) BUDE POUŽIT PPR SYSTÉM (PN 16, PN 20)
  - POLOHA INSTALACÍ V PŮDORYSECH A ŘEZECH JE POUZE ORIENTAČNÍ, POTRUBÍ SE BUDE MONTOVAT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ VŠECH PROFESÍ
  - PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PROVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ A V PŘÍPADĚ KOLIZÍ ŘEŠIT TOTO NEPRODLENĚ S GP ZA ÚČASTI VŠECH PROFESÍ
  - VŠECHNY ROZVODY SE TEPELNĚ IZOLUJÍ PODLE ČSN 73 66 60 NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 9MM (POTRUBÍ DO DN 20), TL. 13MM (POTRUBÍ OD DN 25 DO DN50).
  - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
  - KONEČNÉ DRUHY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU VYBRÁNY VE SPOLUPRÁCI INVESTOR–MONTÁŽNÍ FIRMA.

DOKUMENTACE JE ZPRACOVANÁ V ROZSAHU NUTNÉM PRO POVOLENÍ STAVBY.  
NESLOUŽÍ JAKO PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY!  
PODROBNOSTI BUDOU ŘEŠENY V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ							
		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO PROSTORU VE 2.NP BUDOVY PRO POTŘEBY MĚSTSKÉ KNIHOVNY					
		D.1.4.1. - ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS (SKLEP) - ROZVODY VODY					
ANITAS s.r.o. IČO: 257 55 668 DIČ: CZ 257 55 668		Turnovská 21 295 01 Mnichovo Hradiště tel./fax.: 326 774 215		MÍSTO ST.: parc. č. 1631 K.Ú.: Mnichovo Hradiště	MĚŘÍTKO	1:50	ZAK.ČÍSLO 71/24
zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Rakouský				STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště KRAJ: Středočeský	FORMÁT	A3	Č. PARÉ
				INVESTOR:	ÚČEL	DSP	
dokumentaci vypracoval: Jakub Rakoluský				Město Mnichovo Hradiště Masarykovo náměstí 1 29501 Mnichovo Hradiště	DATUM	06/24	
					Č.VÝKRESU	ZT 01	