v nejvyšším bodě T-kus DN150/80, svisle vzhůru
následuje koleno Q 90° DN80, které nasměruje šoupě DN80
a automatickou odvzdušňovací soupravu Hawle kolmo na osu potrubí DN150

HP3=VZ2

VODKA Č.3.1.-ŠOUPĚ DN 150 2X (1 X Š DN 100)
POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S LOGEM VaK+ PODKL.TVÁRNICE
TEL. ZEM. SOUPR. DN 150-150 DL. 1,1-1,85 m
VODKA Č.7.2.8.-POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S LOGEM VaK

OB1 OB2 OB3
TLT 150/45° MMK
TLT T 160/90°/150 PN16
TLT EU 150
TLT T 160/90° PN16
OC2

POKL. HAWLE č. 9822
PODKL. DESKA HYDRANT.
AUTOMAT. ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL HAWLE č.9835 2"
BETONOVÝ BLOK
PPL 5050 DN80 PN16 HW
POKL. 9820/6823 HAWLE
ZS PATENTplus 122512 Rd 0,90-1,30M DN80 VAG
Š EKOplus 7818044 DN80 PN16 VAG
Q90° DN80 PN16

KM: 0,7770

189,80 m

KM: 0,5872

2,0 m

KM: 0,5852

CHRÁNIČKA OC 406,3x6,3- 17,2 M

43,2 m

HP2=KALNÍK 1

1,4 m

KM: 0,5406

29,4 m

KM: 0,5112

7,6 m

KM: 0,5036

78,5 m

HP1=VZ1

KM: 0,4251

136,9 m

v nejvyšším bodě T-kus DN150/80, svisle vzhůru
následuje koleno Q 90° DN80, které nasměruje šoupě DN80
a automatickou odvzdušňovací soupravu Hawle kolmo na osu potrubí DN150

POKL. EURO 7.2.8 AVK SE ZNAKEM VAKMB
ZS PATENTplus 122523 Rd 1,20-1,80M DN100 VAG
Š EKOplus 7818054 DN100 PN16 VAG
F DN100 PN16
MMK 90° DN100 PN16
F DN100 PN16

KM: 0,0515

MMA DN150/100 PN16
BETONOVÝ BLOK OB3

CHR. HDPE 400x23,7mm-12,0m (km: 0,0-0,012,0)
ULOŽ. VÝKOPEM; DIST. SPONY DISA 36mm/M-2ks/2m
ČELA UZAVŘENA PĚNOVÝMI MANŽETAMI EPDM

EU DN150 PN16

V1

KM: 0,0

DOPOJENÍ PŘED STÁVAJÍCÍ ŠACHTOU

STÁV. PŘIPOJENÍ DN100 ZRUŠIT!

STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKA DEMONTOVÁNA

STÁV. LT DN150

STÁV. LT DN150

NAPOJENÍ ZA T KUSEM
VÝKOPEM V KOMUNIKACI

Ing. TOMÁŠ DAŇSA
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotního inženýrství
ČKAIT - 0602512

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ STAVBY

zodpovědný projektant Bc. Tomáš Daňsa	ANITAS s.r.o. kancelář Turnovská 21 295 01 MNICHOVO HRADIŠTĚ IČO: 257 55 668 DIČ: CZ 257 55 668 tel.: 326 774 215	vypracoval Roman Rakouský	anitas projekční atelier
stavební úřad: Mnichovo Hradiště	kraj: Středočeský	formát: 8A4	měřítko
Investor : MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1, 295 21 MNICHOVO HRADIŠTĚ, IČ 00238309, DIČ CZ 00238309		účel: DSPS	číslo paré
VODOVOD ČERNÁ SILNICE VČETNĚ PROPOJENÍ S ULICÍ V CESTKÁCH		datum: 7/2023	
místo stavby : parc.č. 2439/1, 2439/13, 2446/2, 1992/77, 2446/7, 1992/159, 1992/95, 1992/186 katastrální území : Mnichovo Hradiště		č.výkresu: D3	
KLADEČSKÝ PLÁN VODOVODU		zak.číslo: **85/22**	