


KLIMATIZACE SESTAVA S FUNKCÍ TEPELNÉ ČERPADLO PROVEDENÍ MULTISPLIT 3+1  
3x VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA  
3x VÝKON CHLADÍČÍ/TOPNÝ cca 3,5 kW  
1x VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA  
INSTALOVÁNA NA POMOCNÉ KONZOLI NA FASÁDĚ, PRUŽNÉ KOMPENZÁTORY  
CHLADÍČÍ/TOPNÝ VÝKON cca 11 kW  
EL.PRÍKON cca 3 kW/230V, JIŠTĚNÍ 20A  
HMOTNOST cca 78 kg, ROZMĚR v890xh320xs900

VENKOVNÍ ROZVODY VEDENY V LIŠTĚ  
NEBO CHRÁNIČE PROTI UV ŽÁŘENÍ

PROSTUP PŘES CHRÁNIČKU  
DO PŮDNIHO PROSTORU  
VYTMELENO, PROSTUP OPLECHOVÁN  
Ø200

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

<div> projekční atelier</div>		STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ č. p. 299 MASARYKOVO NÁM., MNICHOVO HRADIŠTĚ			
		VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS STŘECHA			
ANITAS s.r.o. Turnovská 21 IČO:257 55 668 295 01 Mnichovo Hradiště DIČ:CZ 257 55 668 tel./fax.: 326 774 215		MÍSTO STAVBY: parc. číslo 92, 95 a 96 v KÚ Mnichovo Hradiště	MĚŘÍTKO	1:75	ZAK.ČÍSLO
zodpovědný projektant:		STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště Středočeský	FORMÁT		ČÍSLO PARÉ
Ing. E.Kadlec		INVESTOR: Město Mnichovo Hradiště, IČO: 00238309 Masarykovo náměstí 1 295 01 Mnichovo Hradiště	ÚČEL	DSP	
dokumentaci vypracoval:			DATUM	05/25	
Ing. E.Kadlec			ČÁST	D.1.4.c	
			Č.VÝKRESU	UT-07	