



POSUN STÁVAJÍCÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
OPRAVA STÁVAJÍCÍCH IZOLACÍ



VENKOVNÍ ROZVODY VEDENY V LIŠTĚ
NEBO CHRÁNICCE PROTI UV ŽÁŘENÍ
INSTALACE NA ZDI SVĚTLÍKU NAD STŘECHOU



ROZVODY KLIMATIZACE
VEDENY NAD STŘECHU
V PROSTORECH SVĚTLÍKU

KLIMATIZACE SESTAVA S FUNKCÍ TEPELNÉ ČERPADLO PROVEDENÍ VRV
INSTALACE NA ZDI NA KONZOLÁCH (NA FASÁDĚ STŘECHY)
8x VNITŘNÍ NASTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA VÝKON cca 2 kW CHLAZENÍ/TOPENÍ
1x VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
INSTALOVÁNA NA POMOCNÉ KONZOLI NA FASÁDĚ, PRUŽNÉ KOMPENZÁTORY
CHLAZÍCÍ/TOPNÝ VÝKON cca 16 kW
EL.PŘÍKON cca 4,7 kW/400V
HMOTNOST cca 90 kg, ROZMĚR v1350xh400xs975
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 56 dB(A)
(PŘÍKLAD TECHNICKÝ PODKLAD FRIMEC F5MSDC 160 AR3 VENKOVNÍ JEDNOTKA,
F5WMD 22AR1 VNITŘNÍ JEDNOTKA)

anitas
projekční atelier

KLIMATIZACE KANCELÁŘÍ
ÚŘAD MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

VZT - STŘECHA (VÝŘEZ)

ANITAS s.r.o. Turnovská 21 IČO: 257 55 668 295 01 Mnichovo Hradiště DIČ: CZ 257 55 668 tel./fax.: 326 774 215 zodpovědný projektant: Ing. E.Kadlec dokumentaci vypracoval: Ing. E.Kadlec	MÍSTO STAVBY: parc. číslo 92 v KÚ Mnichovo Hradiště STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště Středočeský INVESTOR: Město Mnichovo Hradiště IČO: 00238309, Masarykovo náměstí 1 295 01 Mnichovo Hradiště	MĚŘÍTKO	1:75	ZAK.ČÍSLO ČÍSLO PARÉ
		FORMÁT		
		ÚČEL		
		DATUM	03/26	
		ČÁST	D.1.4.2	
		Č.VÝKRESU	VZT-03	